

**1. ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ ΔΙΚΤΥΟΥ 400KV ΚΑΙ 150KV ΜΕ ΑΜΕΣΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Ή ΦΟΡΤΙΟ**
**ΠΙΝΑΚΑΣ 1.**

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ	ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΙΓΜΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ (Ω.Ε)	ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟ ΜΕ ΤΟ ΣΥΜΒΑΝ	ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΙ ΠΟΥ ΕΜΠΛΕΚΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΣΥΜΒΑΝ	ΑΙΤΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ	ΜΕΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	ΑΠΩΛΕΣΘΕΙΣΑ ΙΣΧΥΣ (MW)	ΜΕΣΗ ΑΠΩΛΕΣΘΕΙΣΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (MWH)	
1/10/2010	09:19	Μ/Σ Νο3	Υ/Σ ΜΕΓΑΡΩΝ	Έντονη διαρροή μονωτικού λαδιού από Bushing μέσης τάσης	ΑΣΤΟΧΙΑ ΥΛΙΚΟΥ	7h 11min	0	0
2/10/2010	08:32	Μ/Σ Νο2	Υ/Σ ΧΩΡΕΜΙΟΥ	Βλάβη ηλεκτρονόμου επικουρικής προστασίας	ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ	3h 11min	10	31
2/10/2010	20:12	Μ/Σ Νο1	Υ/Σ ΕΥΟΣΜΟΥ	Ο Μ/Σ Νο1 τέθηκε εκτός για αντικατάσταση καμμένου ΑΣΦ/ΤΗ 207 ΦΑ	ΑΣΤΟΧΙΑ ΥΛΙΚΟΥ	21h 51min	0	0
6/10/2010	18:14	Γ.Μ. ΒΑΡΗ Ρ50 - ΛΑΥΡΙΟ Ρ40	ΒΑΡΗ - ΛΑΥΡΙΟ	Λειτουργία Η/Ν αποστάσεως, λόγω πτώσης κερανού στη Γ.Μ.	ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ	10 min	56	9,3
6/10/2010	15:30	Ρ 20	Υ/Σ ΛΑΜΙΑΣ	Βλάβη στο καλώδιο προστασίας	ΑΣΤΟΧΙΑ ΥΛΙΚΟΥ	5h 30 min	0	0
8/10/2010	09:19	Μ/Σ Νο3	Υ/Σ ΕΥΟΣΜΟΥ	Ο Μ/Σ Νο3 τέθηκε εκτός από Δ/Φ προστασία, διαπιστώθηκε βλάβη στον Δ/Κ Ρ430. Ο Ρ430 απομονώθηκε και ο Μ/Σ τέθηκε εντός στις 10:29.	ΑΣΤΟΧΙΑ ΥΛΙΚΟΥ	1h	14	14
11/10/2010	18:58	Ρ 805	ΚΥΤ ΦΙΛΙΠΠΩΝ	Ο Ρ805 τέθηκε εκτός προληπτικά λόγω χαμηλής πίεσης SF6.	ΑΣΤΟΧΙΑ ΥΛΙΚΟΥ	3d 19h 36min	0	0
12/10/2010	10:12	Γ.Μ. ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ Ρ50 - ΑΓ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ρ20	ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ - ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	Βλάβη υδραυλικού κυκλώματος στις δυο θερματικές διατάξεις με ταυτόχρονη πτώση της πίεσης.	ΑΣΤΟΧΙΑ ΥΛΙΚΟΥ	22h 45min	0	0
14/10/2010	06:15	Ρ 20	Υ/Σ ΚΑΡΥΣΤΟΥ	Πιθανή λειτουργία Η/Ν αποστάσεως, λόγω κακοκαιρίας	ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ	56 min	9	8,4
14/10/2010	06:50	Μ/Σ1	Υ/Σ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ	Ο Μ/Σ 1 τέθηκε εκτός από Δ/Φ προστασία λόγω κακοκαιρίας.	ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ	15min	2,5	0,6
14/10/2010	05:00	Ρ 225	Υ/Σ ΒΑΒΔΟΥ	Κατά τη διάρκεια βροχόπτωσης άνοιξε ο Δ/Κ Ρ 225 και ξανάκλεισε στις 5:38	ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ	38min	5,6	3,5
15/10/2010	13:14	Μ/Σ Νο2	Υ/Σ ΠΑΤΡΑΣ ΙΙΙ	Βλάβη στον ΑΕΔ 150KV Ρ25, αποκαταστάθηκε με αλλαγή πόλων στις 14:50 στις 17/10/2010.	ΑΣΤΟΧΙΑ ΥΛΙΚΟΥ	2d 36min	19	1,2
17/10/2010	23:45	Μ/Σ Νο2	Υ/Σ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ	Ο Δ/Κ Ρ225 τέθηκε εκτός και ξανάκλεισε στις 00:56	ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ	41min	4	2,7
19/10/2010	17:30	Ρ40	Υ/Σ ΛΑΡΙΣΑΣ Ι	Σφάλμα Η/Ν αποστάσεως	ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ	6d 20h 30min	0	0
20/10/2010	04:35	Μ/ΣΔ1	ΚΥΤ ΔΙΣΤΟΜΟΥ	Λειτουργία Δ/Φ προστασίας Μ/ΣΔ1, εντοπίστηκε βλάβη σε τμήμα της ΓΔ του Ρ220 το οποίο απομονώθηκε.	ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ	17min	1,1	0,31
20/10/2010	09:05	Μ/Σ Νο2	Υ/Σ ΒΟΛΟΥ Ι	Λειτουργία Δ/Φ προστασίας Μ/Σ Νο2, άγνωστη αιτία.	ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ	20min	13	4,33
22/10/2010	23:00	Μ/Σ Νο2	Υ/Σ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ	Λειτουργία Δ/Φ προστασίας Μ/Σ Νο2, βρέθηκε κουνάβι.	ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ	45min	1,43	1,07
25/10/2010	15:19	Μ/Σ Νο1	Υ/Σ ΡΟΥΦ	Εκτόνωση μεταλλικής μεμβράνης tap (Φάση Α), λειτουργία Δ/Φ προστασίας και Η/Ν αντιστρόφου ροής	ΑΣΤΟΧΙΑ ΥΛΙΚΟΥ	3d 5h 26min	12	8,74
26/10/2010	13:10	Ρ 25	Υ/Σ ΤΡΙΚΑΛΑ ΙΙ	Βλάβη αεροσυμπιεστή	ΑΣΤΟΧΙΑ ΥΛΙΚΟΥ	8h 56min	0	0
28/10/2010	15:00	Μ/Σ Νο1	Υ/Σ ΛΕΙΒΑΔΙΟΥ	Λειτουργία Δ/Φ προστασίας Μ/Σ Νο1 από κακοκαιρία.	ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ	49 h 17	0	0
29/10/2010	05:30	Μ/ΣΔ2	ΚΥΤ ΔΙΣΤΟΜΟΥ	Λειτουργία Δ/Φ προστασίας Μ/ΣΔ2, βρέθηκε κουνάβι.	ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ	16min	0,5	0,13
29/10/2010	14:00	Μ/Σ Νο2	Υ/Σ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ	Λειτουργία επικουρικής προστασίας, σφάλμα στην πύλη του πυκνωτή Ρ325	ΑΣΤΟΧΙΑ ΥΛΙΚΟΥ	45min	1,5	1,13
29/10/2010	21:39	Μ/Σ Νο2	Υ/Σ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ	Λειτουργία Δ/Φ προστασίας Μ/Σ 2, βρέθηκε κουνάβι στη ΓΔ Ρ320.	ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ	23min	10	3,83
30/10/2010	12:30	Ρ 225	ΟΡ. ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ	Πτώση Ρ225 από προστασία ουδετέρου κόμβου Μ/Σ Νο2 μετά από σφάλμα σε Γ.Μ. του ορυχείου.	ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ	10min	3,5	0,58
1/11/2010	23:15	ΜΣΔ 2	ΑΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ Α	Λειτουργία Δ/Φ προστασίας Μ/ΣΔ2, βρέθηκε κουνάβι.	ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ	10 min	4	0,67
2/11/2010	15:00	Μ/Σ Νο1	Υ/Σ ΑΚΤΙΟΥ	Ο Μ/Σ Νο1 εκτός λειτουργίας, λόγω έντονης διαρροής λαδιού, πιθανόν από το ΤΑΡ.	ΑΣΤΟΧΙΑ ΥΛΙΚΟΥ	23h 45min	0	0
5/11/2010	12:17	Μ/ΣΔ3	ΑΗΣ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ	Σκάσιμο Υ/Γ καλωδίου 22KV.	ΑΣΤΟΧΙΑ ΥΛΙΚΟΥ	6d 30min	20	11,6

9/11/2010	14:50	P 215	Υ/Σ ΠΡΟΒΑΤΩΝΑ	Ο Δ/Κ άνοιξε από σφάλμα σε γραμμή διανομής Ρ310.	ΑΣΤΟΧΙΑ ΥΛΙΚΟΥ	46 min	6	4,6
9/11/2010	18:36	P 50	ΑΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ	Λειτουργία Η/Ν αποστάσεως	ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ	14h 10min	25	114,1
9/11/2010	20:10	Μ/ΣΔ2	Υ/Σ ΙΑΣΜΟΥ	Λειτουργία Δ/Φ προστασίας του Μ/ΣΔ2, βρέθηκε κουνάβι.	ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ	34 min	2	1,13
11/11/2010	01:19	Μ/Σ Νο2	Υ/Σ ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ	Σφάλμα στο Μ/Σ Νο2.	ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ	15h 6min	3,5	5,02
15/11/2010	00:15	Μ/Σ 2	Υ/Σ ΑΝΔΡΟΥ	Λειτουργία Η/Ν 30ΧΑ, βλάβη μεταγωγέα.	ΑΣΤΟΧΙΑ ΥΛΙΚΟΥ	10d 8h 17min	0	0
17/11/2010	19:42	P 10	Υ/Σ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ	Λειτουργίες διακοπών στο δυτικό λόγω κακοκαιρίας.	ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ	16h 53min	35	2,167
23/11/2010	16:00	P270	Υ/Σ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ	Κακοκαιρία.	ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ	6h 45min	2	1,3
24/11/2010	05:14	P 20	Υ/Σ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ	Κακοκαιρία.	ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ	28min	0	0
24/11/2010	05:15	P 50	Υ/Σ ΠΑΤΡΑ ΙΙ	Κακοκαιρία.	ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ	9min	0	0
25/11/2010	06:29	P 130	ΚΥΤ ΑΡΑΧΘΟΥ	Κακοκαιρία.	ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ	11min	0	0
25/11/2010	06:29	P 260	ΚΥΤ ΑΡΑΧΘΟΥ	Κακοκαιρία.	ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ	10min	0	0
26/11/2010	20:00	Μ/Σ 2	Υ/Σ ΝΑΟΥΣΑΣ	Λειτουργία Δ/Φ προστασίας, βρέθηκε κουνάβι.	ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ	19min	10	3,2
29/11/2010	12:35	Γ.Μ. Ρ50 ΠΑΤΡΑ ΙΙ - Ρ20 ΑΙΤΩΛΙΚΟ	ΠΑΤΡΑ ΙΙ - ΠΑΝΑΧΑΙΚΟ - ΑΙΤΩΛΙΚΟ	Σπασμένος μονωτήρας στη γραμμή συστήματος Παναχαϊκού	ΑΣΤΟΧΙΑ ΥΛΙΚΟΥ	7h 38min	0	0
30/11/2010	11:30	Α/Ζ 13, Α/Ζ 23 ΒΟΥΝΙΧΩΡΑΣ	ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ - ΛΕΥΚΑ - ΒΟΥΝΙΧΩΡΑ	Σπασμένες κεφαλές μονωτήρων στήριξης των αγωγών εισόδου στις πύλες των Α/Ζ 13,23]	ΑΣΤΟΧΙΑ ΥΛΙΚΟΥ	3h 58min	10	0,33
30/11/2010	13:27	Τ/Δ ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ	ΑΙΤΩΛΙΚΟ - ΠΑΝΑΧΑΙΚΟ	Διαρροή λαδιού στο καλώδιο Ρίου - Αντιρρίου (ανατολικό) με πτώση πίεσης	ΑΣΤΟΧΙΑ ΥΛΙΚΟΥ	5d 23h 33min	0	0
4/12/2010	16:53	Γ.Μ. ΚΥΤ ΑΡΑΧΘΟΥ(123) - ΠΗΓΕΣ ΑΩΟΥ(33)	ΚΥΤ ΑΡΑΧΘΟΥ - ΠΗΓΕΣ ΑΩΟΥ	Κατολίσθηση πυλώνων	ΑΣΤΟΧΙΑ ΥΛΙΚΟΥ	12d 1h 5min	0	0
4/12/2010	16:56	ΘΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ(93) - Υ/Σ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ(13)	ΘΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ - Υ/Σ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ	Κατεστραμμένη αλυσίδα μονωτήρων στον Υ/Σ Κομοτηνής, χαλαρό άνοιγμα.	ΑΣΤΟΧΙΑ ΥΛΙΚΟΥ	1d 23h 11min	0	0
4/12/2010	06:14	Υ/Σ ΜΥΡΤΙΑΣ Α/Ζ 11	ΑΛΙΒΕΡΙ, ΜΥΡΤΙΑ, ΠΟΛΥΠΟΤΑΜΟΣ, ΗΛΙΟΛΟΥΣΤΗ, ΑΡΓΥΡΟΣ, ΚΑΡΥΣΤΟΣ, ΛΕΙΒΑΔΙ ΑΝΔΡΟΣ	Σπασμένοι μονωτήρες στον Α/Ζ 11 Μυρτιάς	ΑΣΤΟΧΙΑ ΥΛΙΚΟΥ	1d 9h 30min	13	8,7
4/12/2010	09:31	ΜΟΥΡΤΟΣ ΚΑΝΑΛΑΚΙ ΠΡΕΒΕΖΑ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ ΜΕΣΟΓΓΗ	ΜΟΥΡΤΟΣ Ρ50,Ρ30 ΚΑΝΑΛΑΚΙ Ρ20 ΠΡΕΒΕΖΑ Ρ40 ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ Ρ10 ΜΕΣΟΓΓΗ Ρ20	Λειτουργίες διακοπών στο δυτικό λόγω κακοκαιρίας.	ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ	1h 28min	15,09	1,006
5/12/2010	00:42	Μ/Σ 1	Υ/Σ ΜΕΘΑΝΩΝ	Ο Μ/Σ 1 τέθηκε εκτός λειτουργίας από ενεργοποίηση προστασίας Bucholz του tap(αντιθέτου ροής).	ΑΣΤΟΧΙΑ ΥΛΙΚΟΥ	2d 10h 11min	11	16,1
5/12/2010	03:16	Μ/Σ Δ1	ΥΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥ	Πτώση Ρ115, Ρ215 ΥΗΣ Στράτου από κακοκαιρία.	ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ	1h 6min	7	7,7
5/12/2010	15:05	Μ/Σ 1	Υ/Σ ΙΩΑΝΝΙΝΑ Ι	Βλάβη θερμομέτρου λαδιού.	ΑΣΤΟΧΙΑ ΥΛΙΚΟΥ	20h 16min	16,2	2,67
8/12/2010	13:15	Μ/Σ 1	Υ/Σ ΧΑΛΚΙΔΑ ΙΙ	Βλάβη στη γραμμή διανομής Νο21, λειτουργία επικουρικής προστασίας.	ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ	40min	5	3,3
10/12/2010	08:30	Μ/Σ 2	Υ/Σ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ	Λειτουργία επικουρικής προστασίας και Bucholtz στον Μ/Σ2, παρουσιάστηκε σφάλμα στην αναχώρηση του Ρ380.	ΑΣΤΟΧΙΑ ΥΛΙΚΟΥ	21d 3h 21min	3,5	1,75
11/12/2010	15:10	Γ.Μ. ΑΛΙΒΕΡΙ - ΚΑΡΥΣΤΟΣ - ΛΕΙΒΑΔΙ	ΑΛΙΒΕΡΙ, ΜΥΡΤΙΑ, ΠΟΛΥΠΟΤΑΜΟΣ, ΗΛΙΟΛΟΥΣΤΗ, ΑΡΓΥΡΟΣ, ΚΑΡΥΣΤΟΣ, ΛΕΙΒΑΔΙ ΑΝΔΡΟΣ	Συνεχείς λειτουργίες λόγω πτώσης πυλώνων και αγωγού γειώσεως στη Γ.Μ..	ΑΣΤΟΧΙΑ ΥΛΙΚΟΥ	5d 1h 57min	37,1	177,3
11/12/2010	11:00	Μ/Σ 2	Υ/Σ ΑΡΓΥΡΟΥ	Λειτουργία Δ/Φ προστασίας Μ/Σ 2, βρέθηκε κομμένο Α/Ε σε γραμμή 20KV.	ΑΣΤΟΧΙΑ ΥΛΙΚΟΥ	2d 22h 15min	0	0
11/12/2010	03:30	Μ/Σ 2	Υ/Σ ΣΚΥΔΡΑΣ	Λειτουργία διαφορικής προστασίας, Η/Ν Bucholz.	ΑΣΤΟΧΙΑ ΥΛΙΚΟΥ	8h 49min	7,5	10,75
12/12/2010	00:50	ΑΥΤ 1-3 (Ρ710)	ΚΥΤ ΛΑΡΙΣΑΣ	Έντονη διαρροή λαδιού	ΑΣΤΟΧΙΑ ΥΛΙΚΟΥ	3d 13h	0	0
12/12/2010	08:56	Μ/Σ 1	Υ/Σ ΨΑΧΝΩΝ	Έντονη διαρροή λαδιού από tap στη φάση Α(σπασμένος υαλοδείκτης), και χαμηλή στάθμη λόγω ψύχους.	ΑΣΤΟΧΙΑ ΥΛΙΚΟΥ	7h 30min	0	0
15/12/2010	12:50	Μ/ΣΔ2	ΑΗΣ ΛΑΥΡΙΟΥ	Λειτουργία Δ/Φ προστασίας.	ΑΣΤΟΧΙΑ ΥΛΙΚΟΥ	5h 57min	8	2,9

16/12/2010	04:52	Γ.Μ. ΠΑΤΡΑ Ι(123) - ΑΙΓΙΟ(23)	ΠΑΤΡΑ Ι - ΑΙΓΙΟ	Σπασμένοι μονωτήρες στη διακλάδωση της γραμμής προς τον Υ/Σ Τιταν Πάτρας.	ΑΣΤΟΧΙΑ ΥΛΙΚΟΥ	8h 6min	7	56
17/12/2010	11:26	Μ/Σ 2	Υ/Σ ΦΟΙΝΙΚΑ	Ο Μ/Σ τέθηκε εκτός από λειτουργία πρεσοστάτη tap.	ΑΣΤΟΧΙΑ ΥΛΙΚΟΥ	23h 52min	17	17
17/12/2010	20:00	Μ/Σ 2	Υ/Σ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΠΟΛΥΦΥΤΟΥ	Λειτουργία Δ/Φ προστασίας Μ/Σ 2, διαπιστώθηκε καταστροφή των Μ/Σ εντάσεως στη φάση Α των πυλών Ρ270 και Ρ280.	ΑΣΤΟΧΙΑ ΥΛΙΚΟΥ	15h	0	0
17/12/2010	22:40	ΑΜΣ 5	ΚΥΤ ΛΑΡΙΣΑΣ	TRIP από διάφραγμα δοχείου διαστολής.	ΑΣΤΟΧΙΑ ΥΛΙΚΟΥ	7h 50min	0	0
21/12/2010	16:34	Ρ10	Υ/Σ ΚΑΝΑΛΑΚΙ	Δέσμευση ανοίγματος Ρ10.	ΑΣΤΟΧΙΑ ΥΛΙΚΟΥ	20h 12min	9	1,5
22/12/2010	10:00	Μ/Σ 2	Υ/Σ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ	Πρόβλημα στον motor drive του μεταγωγέα του Μ/Σ 2.	ΑΣΤΟΧΙΑ ΥΛΙΚΟΥ	3h	0	0
22/12/2010	02:03	Μ/ΣΔ1	ΑΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ	Πρόβλημα στον Μ/ΣΔ1.	ΑΣΤΟΧΙΑ ΥΛΙΚΟΥ	2h 58min	8,5	1,05
24/12/2010	03:00	Μ/Σ 2	Υ/Σ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ	Λειτουργία Δ/Φ προστασίας Μ/Σ 2 λόγω κουναβιού στον Ρ280.	ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ	7h 3min	3	4,5

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΑΠΩΛΕΣΘΕΝ ΦΟΡΤΙΟ

MWH

547,163

2. ΣΥΜΒΑΝΤΑ ΤΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΜΕ ESO-EAD,MEPSO,OST 400KV & 150KV ΚΑΙ ΤΟΥ HVDC - Link ΕΛΛΑΔΟΣ - ΙΤΑΛΙΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ	ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΙΓΜΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ (Ω.Ε)	ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟ ΜΕ ΤΟ ΣΥΜΒΑΝ	ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΙ ΠΟΥ ΕΜΠΛΕΚΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΣΥΜΒΑΝ	ΑΙΤΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ	ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΙΓΜΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (Ω.Ε)		ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΟΔΟΥ (ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ Ή TRIP)
					ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΩΡΑ	
1/9/2010	08:03	P 940	Γ.Μ. 400KV ΚΥΤ ΚΑΡΔΙΑΣ - ΖΕΜΠΛΑΚ	Η Γ.Μ. εκτός λόγω προγραμματισμένων εργασιών.	8/9/2010	17:15	
11/9/2010	08:40	P 920	D.C. ΑΡΑΧΘΟΣ - GALATINA	Διακοπή του προγράμματος από άγνωστη αιτία.	11/9/2010	09:00	
13/9/2010	09:00	P 920	D.C. ΑΡΑΧΘΟΣ - GALATINA	Η Γ.Μ. εκτός λόγω εργασιών στην πλευρά της Ιταλίας.	24/9/2010	17:55	
18/9/2010	11:40	P 840	ΝΕΑ ΣΑΝΤΑ - ΒΑΒΑΕΣΚΙ	Διακοπή παράλληλης λειτουργίας με την Τουρκία, λόγω προβλήματος στη διασύνδεση Βουλγαρίας - Τουρκίας.	18/9/2010	11:57	
26/9/2010	07:17	P 840	ΝΕΑ ΣΑΝΤΑ - ΒΑΒΑΕΣΚΙ	Εκτός η γραμμή από άγνωστη αιτία.	26/9/2010	09:19	
3/10/2010	09:05	P 840	ΝΕΑ ΣΑΝΤΑ - ΒΑΒΑΕΣΚΙ	Η Γ.Μ. εκτός λόγω εργασιών.	3/10/2010	19:03	
4/10/2010	05:56	P 840	ΝΕΑ ΣΑΝΤΑ - ΒΑΒΑΕΣΚΙ	Η Γ.Μ. εκτός λόγω σφάλματος.	4/10/2010	07:30	
16/10/2010	07:43	P 900	ΚΥΤ ΘΕΣ/ΚΗΣ - DUBROVO	Εκτός η γραμμή από άγνωστη αιτία.	16/10/2010	08:00	
17/10/2010	01:33	P 840	ΝΕΑ ΣΑΝΤΑ - ΒΑΒΑΕΣΚΙ	Εκτός η γραμμή από άγνωστη αιτία.	17/10/2010	02:49	
	03:36					04:21	
19/10/2010	07:54	P 900	ΚΥΤ ΘΕΣ/ΚΗΣ - DUBROVO	Εκτός η γραμμή από άγνωστη αιτία.	19/10/2010	08:20	
21/10/2010	07:10	P 900	ΚΥΤ ΘΕΣ/ΚΗΣ - DUBROVO	Η Γ.Μ. εκτός λόγω εργασιών στην πλευρά της Τουρκίας.	21/10/2010	18:28	
24/10/2010	08:05	P 880	ΚΥΤ ΘΕΣ/ΚΗΣ - BLAGOEVGRAD	Η Γ.Μ. εκτός λόγω εργασιών.	24/10/2010	16:36	
10/11/2010	09:40	P 840	ΝΕΑ ΣΑΝΤΑ - ΒΑΒΑΕΣΚΙ	Εκτός η γραμμή από άγνωστη αιτία.	10/11/2010	09:49	
12/11/2010	00:46	P 840	ΝΕΑ ΣΑΝΤΑ - ΒΑΒΑΕΣΚΙ	Εκτός η γραμμή από άγνωστη αιτία.	12/11/2010	13:42	
	01:59					14:49	
13/11/2010	08:23	P 840	ΝΕΑ ΣΑΝΤΑ - ΒΑΒΑΕΣΚΙ	Εκτός η γραμμή λόγω αποκατάστασης ανωμαλίας.	13/11/2010	13:25	
17/11/2010	20:42	P 920	D.C. ΑΡΑΧΘΟΣ - GALATINA	Εκτός η γραμμή από κεραυνό στο ηλεκτρόδιο Α.	17/11/2010	20:54	
19/11/2010	16:55	P 920	D.C. ΑΡΑΧΘΟΣ - GALATINA	Εκτός η γραμμή λόγω προβλήματος στην πλευρά της Ιταλίας.	20/11/2010	19:00	
23/11/2010	17:50	P 840	ΝΕΑ ΣΑΝΤΑ - ΒΑΒΑΕΣΚΙ	Εκτός η γραμμή από άγνωστη αιτία.	23/11/2010	20:12	
26/11/2010	00:55	P 880	ΚΥΤ ΘΕΣ/ΚΗΣ - BLAGOEVGRAD	Μονοπολική πτώση και αυτόματη επαναφορά.	26/11/2010	00:55	
26/11/2010	20:48	P 920	D.C. ΑΡΑΧΘΟΣ - GALATINA	Μηδενισμός προγράμματος Ιταλίας από άγνωστη αιτία(έντονη κακοκαιρία στην περιοχή).	26/11/2010	21:02	
	21:07					21:11	
4/12/2010	06:32	P 920	D.C. ΑΡΑΧΘΟΣ - GALATINA	Μηδενισμός προγράμματος με Ιταλία λόγω ασυμμετρίας.	4/12/2010	06:46	
	09:43			Μηδενισμός προγράμματος με Ιταλία λόγω κακοκαιρίας.		09:49	
	10:50			Μηδενισμός προγράμματος με Ιταλία λόγω κακοκαιρίας.		10:55	
12/12/2010	08:46	P 840	ΝΕΑ ΣΑΝΤΑ - ΒΑΒΑΕΣΚΙ	Η Γ.Μ. εκτός λόγω προγραμματισμένων εργασιών.	12/12/2010	15:34	
19/12/2010	09:20	P 820	ΚΥΤ ΜΕΛΙΤΗΣ - BITOLA	Η Γ.Μ. εκτός λόγω προγραμματισμένων εργασιών.	19/12/2010	14:03	
21/12/2010	22:12	P 920	D.C. ΑΡΑΧΘΟΣ - GALATINA	Πρόβλημα στην πλευρά της Ιταλίας	22/12/2010	03:00	